

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности по Удомельскому и Лесному районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с. Лесное
(место составления акта)

“ 20 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)

11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: Тверская обл., Лесной район, Лесное сельское поселение, с. Лесное, ул Пионерская, д. 2-а
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Д.А. Евсеева от 03.10.2019 г. № 4

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Солнышко»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” 11 20 19 г. с 10 час. 00 Мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 20 ” 11 20 19 г. с 10 час. 00 Мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая детским садом Ивашенкова Наталья Анатольевна 11.03.2019 г. 12:00 ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шинкарь Виталий Александрович, государственный инспектор Удомельского и Лесного районов Тверской области по пожарному надзору, инспектор отдела НД и ПР по Удомельскому и Лесному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая детским садом Ивашенкова Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

1. Не организовано не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов. Нарушены пункты 55 ППР РФ.

+ 2. Не обозначено направление движения к пожарным резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения. Нарушен пункт 55 ППР РФ.

- 3. При монтаже, и обслуживании автоматической пожарной сигнализации не соблюдены, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно пожарные извещатели размещены на расстоянии менее 0.5 м от электросветильников. Нарушены статья 6 и статья 83 ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), пункт 61 ППР РФ.

+ установка 4. При монтаже, и обслуживании автоматической пожарной сигнализации не соблюдены, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно отсутствуют пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в помещении пищеблока расположенного на 1-ом этаже. Нарушены статья 6 и статья 83 ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), пункт 61 ППР РФ.

5. При монтаже, и обслуживании автоматической пожарной сигнализации не соблюдены, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно электропровода автоматической пожаро сигнализации смонтированные на объекте не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Нарушены статья 6, статья 82, статья 142 ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.15.3, п. 13.15.7 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1), пункт 61 ППР РФ.

+ 6. Перегородка хозяйственного помещения расположенная на путях эвакуации ведущего к эвакуационному выходу № 2 (напротив главного входа в здание) сделана из материала с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2, чем нарушены ст.6 и части 2 статьи 53 ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" утвержденных Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171.

+ 7. Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Нарушен пункт 475 ППР РФ.

+ 8. Огнетушители, установленные на объекте, расположены на высоте более 1,5 метров от пола. Нарушен пункт 480 ППР РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесен (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимы органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)